

**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ**

№ ЕАЭС RU C-RU.ПБ58.В.00436/21

Серия **RU** № **0345035****ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ**

Орган по сертификации Общество с ограниченной ответственностью "Альфа "Пожарная Безопасность". Место нахождения (адрес юридического лица): 105066, Россия, город Москва, улица Нижняя Красносельская, дом 35, строение 64, комната 22, этаж 3. Адрес места осуществления деятельности: 301668, Россия, Тульская область, город Новомосковск, улица Орджоникидзе, дом 8. Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ58, дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 15.12.2015 года. Телефон: +74874655953, +74952801686. Адрес электронной почты: info@alfapb.ru

**ЗАЯВИТЕЛЬ**

Общество с ограниченной ответственностью «Линия 01». Место нахождения (адрес юридического лица): 630071, РОССИЯ, Новосибирская область, город Новосибирск, улица Станционная, дом 60/1, этаж 1, помещение 78. Адрес места осуществления деятельности: 630108, РОССИЯ, Новосибирская область, город Новосибирск, улица Станционная, дом 32, корпус 160/1. Основной государственный регистрационный номер: 1155476055316. Телефон: +7 3833000301. Адрес электронной почты: lb@lbnsk.ru

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ**

Общество с ограниченной ответственностью «Линия 01». Место нахождения (адрес юридического лица): 630071, РОССИЯ, Новосибирская область, город Новосибирск, улица Станционная, дом 60/1, этаж 1, помещение 78. Адрес места осуществления деятельности: 630108, РОССИЯ, Новосибирская область, город Новосибирск, улица Станционная, дом 32, корпус 160/1.

**ПРОДУКЦИЯ**

Люки противопожарные стальные однопольные глухие типа ЛПС-01 EI-60, габаритными размерами: по ширине от 400 мм до 1150 мм, по высоте от 400 мм до 1450 мм, толщиной полотна не менее 62 мм; изготавливаемые в соответствии с Техническими условиями ТУ 25.12.10-009-44045245-2021 «Люки противопожарные стальные сплошного заполнения типа ЛПС-01 EI-60». Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 7308 30 000 0

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ**

Технический регламент Евразийского экономического союза "О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения" (ТР ЕАЭС 043/2017).

**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ**

Протокол сертификационных испытаний № 938-С/ТР-21 от 05.10.2021 года, № 939-С/ТР-21 от 05.10.2021 года от Испытательной лаборатории Общества с ограниченной ответственностью "Альфа "Пожарная Безопасность" аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ИН41 от 09.02.2016 года.

Акт о результатах анализа состояния производства № 431-АСП/21 от 02.07.2021 года от Органа по сертификации Общества с ограниченной ответственностью "Альфа "Пожарная Безопасность" аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ58.

Схема сертификации 1с. Иные документы, представленные заявителем в качестве доказательства соответствия продукции требованиям технического регламента, смотри приложение бланк № 0841399.

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

ГОСТ Р 53307-2009 "Конструкции строительные. Противопожарные двери и ворота. Метод испытаний на огнестойкость". Предел огнестойкости – EI60

Условия и сроки хранения, срок службы (годности) приведены в приложении бланк № 0841399.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 07.10.2021 ПО 06.10.2026

**ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

(подпись)

Подсевалов Денис Сергеевич (Ф.И.О.)

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

Щабадинова Регина Тагировна (Ф.И.О.)

